



Poročilo o izvedeni nalogi

Občina Mirna - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-25/19813-25/126634

Naročnik: OBČINA MIRNA
GLAVNA CESTA 28
8233 Mirna

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-24/19813-25/91832, z dne 19.03.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Vinko Primc, zdrav.teh.

Novo mesto, 09.12.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Debenec 27
Številka vzorca: 25/126634
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: OBČINA MIRNA, GLAVNA CESTA 28, 8233 Mirna
Vzorec odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 26.11.2025 10:30
Mesto odvzema: VODOVOD DEBENEC, Debenec 27
Vzorec sprejel: Vinko Primc
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 26.11.2025 13:40

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve				
Temperatura vode	11.3	°C	/	/
Klor-prosti	0.16	mg/L	/	/
Mikrobiološki parametri				
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36 °C	15	CFU/mL	100	skladen
Pesticidi - triazinski in drugi				
Acetoklor	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Alaklor	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Atrazin	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Cianazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	0.025	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Heksazinon	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Napropamid	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Propazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi - triazinski in drugi

Simazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Terbutrin	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Sebutilazin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Sekbumeton	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Bromacil	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Prometon	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbumeton	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Simetrin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Ametrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Metamitron	<0.005	µg/L	0.1	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/19813-25/126634-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-25/19813-25/126634-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-25/19813-25/126634-M



Evidenčna oznaka: 2300-25/19813-25/126634-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Debenec 27	Sprejem vzorca	Datum poročila: 09.12.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 26.11.2025 13:40	
Številka vzorca:	25/126634	Sprejel:	Vinko Primc
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Občina Mirna - spremljanje kakovosti pitne vode 430-0011/2024-1		
Skrbnik vzorca:	Vinko Primc, zdrav.teh.		
Naročnik:	OBČINA MIRNA, GLAVNA CESTA 28, 8233 Mirna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-24/19813-25/91832, z dne 19.03.2025		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 243087, 26.11.2025		
Mesto odvzema:	VODOVOD DEBENEC, Debenec 27		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura: 26.11.2025 10:30			
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV			

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	11.3	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	26.11.25 26.11.25
Klor-prosti	0.16	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	26.11.25 26.11.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Matic Molan ob 09.12.2025 08:01

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Debenec 27	Sprejem vzorca	Datum poročila: 08.12.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 26.11.2025 13:40	
Številka vzorca:	25/126634	Sprejel:	Vinko Primc
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Občina Mirna - spremljanje kakovosti pitne vode 430-0011/2024-1		
Skrbnik vzorca	Vinko Primc, zdrav.teh.		
Naročnik:	OBČINA MIRNA, GLAVNA CESTA 28, 8233 Mirna		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-24/19813-25/91832, z dne 19.03.2025		
Mesto odvzema:	VODOVOD DEBENEC, Debenec 27		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	26.11.2025 10:30		
Odvzel:	Vinko Primc, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Pesticidi - triazinski in drugi					
Acetoklor	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Alaklor	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Atrazin	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Cianazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Atrazin, Desetil-	0.025	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Heksazinon	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Metazaklor	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Metolaklor	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Napropamid	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Prometrin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Propazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Simazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25



Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terbutilazin	<0.015	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Terbutrin	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Sebutilazin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Sekbumeton	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Bromacil	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Prometon	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Terbumeton	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Metribuzin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Simetrin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Ametrin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25
Metamitron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.12.25 04.12.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Maja Križan, univ.dipl.kemik ob 08.12.2025 10:52:08

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Debenec 27
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/126634; Lab. št.: 25/12776
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Občina Mirna - spremljanje kakovosti pitne vode 430-0011/2024-1
Skrbnik vzorca: Vinko Primc, zdrav.teh.
Naročnik: OBČINA MIRNA, GLAVNA CESTA 28, 8233 Mirna
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-24/19813-25/91832, z dne 19.03.2025
Mesto odvzema: VODOVOD DEBENEC, Debenec 27
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 26.11.2025 10:30

Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 26.11.2025 13:47

Prevzel: Nežka Lenarčič

Datum poročila: 01.12.2025

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	26.11.2025 27.11.2025
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	26.11.2025 27.11.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	26.11.2025 27.11.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	26.11.2025 01.12.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	15	CFU/mL	26.11.2025 28.11.2025

Analitik:
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Brigita Weiss, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal Brigita Weiss, dipl. san. inž. ob 01.12.2025 12:29:57

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.